

Dr. Stephan Pernkopf
LH-Stellvertreter

Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion
Eing.: 17.10.2017
zu Ltg.-**1717/A-4/217-2017**
-Ausschuss



Herrn Präsident
des NÖ Landtages
Ing. Hans Penz

St. Pölten, am 17. Oktober 2017

im Hause

LHSTV-P-L-397/080-2017

Sehr geehrter Herr Präsident!

Zur Anfrage der Abgeordneten Dr. Krismer-Huber betreffend Pilzbefall am Landesklinikum Baden, zu Zahl Ltg.-1717/A-4/217-2017, darf ich folgende Beantwortung, sofern mein Zuständigkeitsbereich betroffen ist und dies dem Anfragerecht unterliegt, übermitteln:

Die angeführte Schimmelbildung befand sich unter der Kühldecke in der Medikamentenaufbereitung der Intensivstation (Ausmaß: ca. 1 m²). Das Wohl der PatientInnen und MitarbeiterInnen war zu keiner Zeit gefährdet. Seitens des Gutachters Univ.Doz. DI Dr. Schütz wurde der Pilz „Stachybotrys chartarum“ festgestellt und als Ursache ein nicht fachgerecht behobener Bauschaden genannt. Da sich das neu errichtete Klinikum noch innerhalb der Gewährleistungsfristen befindet, werden diese Mängel durch den Generalplaner evaluiert und gemäß dem Verursacherprinzip zur Behebung des eigentlichen Schadens und der dazugehörigen Folgeschäden zugeordnet. Die Sanierung war mit 17.9.2017 abgeschlossen. Die Intensivabteilung ist seit 19.9.2017 wieder in Vollbetrieb. Die Sanierung wurde nach dem Stand der Technik durchgeführt. Die Zuordnung aller Schäden erfolgt nach Verursacherprinzip und die NÖ Landeskliniken-Holding, als Baubeauftragter, sowie das Land NÖ halten sich an den jeweiligen Verursachern schad- und klaglos im Rahmen der Gewährleistungspflicht. Die Schäden wurden und werden professionell aufgearbeitet, wodurch keine Folgeschäden zu erwarten sind.

Mit freundlichen Grüßen

LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf eh.

