



Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109

Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion
Eing.: 03.09.2024
Ltg.-513/XX-2024

GS3-LGA-123/002-2024
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)

Beilagen
1

E-Mail: post.gs3@noel.gv.at
Fax: 02742/9005/16120 Bürgerservice: 02742/9005-9005
Internet: www.noe.gv.at - www.noe.gv.at/datenschutz

Bezug - Bearbeitung (0 27 42) 9005 Durchwahl Datum
Claudia Hafenecker 16593 3. September 2024

Betrifft
Landeskrinikum Horn, Austausch der Niederspannungshauptverteilung und dringliche Brandschutzsanierungsmaßnahmen

Hoher Landtag!

Mit dem „Masterplan Gesundheit 2030“ und den daraus resultierenden infrastrukturellen Investitionen soll eine sichere, moderne, regionale und finanziell gut ausgestattete Gesundheitsversorgung in Niederösterreich gewährleistet werden. Dazu gehört neben dem Ausbau auch die Instandhaltung und Instandsetzung bestehender Gesundheitseinrichtungen.

Im Landeskrinikum Horn kam es im Juni 2022 aufgrund eines Blitzschlages zu einem Brand in der Hochspannungsschaltanlage, wodurch auch Teile der Niederspannungshauptverteilung beschädigt wurden. Leistungsschalter sind teilweise defekt und nicht reparabel, da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Aktuell getauschte und verbaute Komponenten sind gebraucht und weisen daher eine verminderte Lebensdauer auf.

Zur Erfüllung der Anforderungen an elektrische Anlagen für medizinisch genutzte Bereiche wird neben dem Vorhandensein und der brandschutztechnischen Trennung der

allgemeinen Stromversorgung und dem Sicherheitsstrom-Versorgungsnetz vorausgesetzt, dass in allen Verteilungen des Sicherheitsstrom-Versorgungsnetzes selbsttätige Umschalteneinrichtungen vorhanden sind, welche automatisch auf intakte Netzteile umschalten. Für eine einwandfreie Energieversorgung ist es daher unumgänglich, die Niederspannungshauptverteilung inkl. Trafos und Verbindungsleitungen zu demontieren und auszutauschen.

Im Zuge dieser Maßnahmen ist außerdem beabsichtigt, Brandschutzklappen zu erneuern bzw. zu ergänzen und Brandschotte in Stand zu setzen. Aus Sicherheitsgründen ist eine umfangreiche, sukzessive brandschutztechnische Sanierung je Gebäudeteil durchzuführen.

Die Abteilung Landeshochbau (BD6) hat für das gegenständliche Projekt eine Projektentwicklung durchgeführt und das Ergebnis wird nunmehr zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Baubeirat hat in der Sitzung vom 9. Juli 2024 die oben beschriebenen Maßnahmen gemäß beiliegender Technischer Beilage (Beilage A) einstimmig empfohlen.

- **Termine:**

Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2025 und die Fertigstellung für Ende des Jahres 2025 in Aussicht genommen.

- **Kosten und Finanzierung:**

Niederspannungshauptverteilung	€ 3.960.000,-- exkl. USt.
<u>Brandschutz</u>	<u>€ 990.000,-- exkl. USt.</u>
Gesamtkosten (Preisbasis 08/2023)	€ 4.950.000,-- exkl. USt.

Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt im Wege einer Direktfinanzierung.

Die Bedeckung erfolgt unter VS 1/569009/6140.

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

1. Das Bauvorhaben „Landeskrinikum Horn, Austausch der Niederspannungshauptverteilung und dringliche Brandschutzsanierungsmaßnahmen“ wird mit Gesamtkosten in der Höhe von € 4.950.000,-- exkl. USt. (PB: 08/2023) grundsätzlich genehmigt.
2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt, die zur Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

NÖ Landesregierung

DI Ludwig Schleritzko

Landesrat